



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0408/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Chester Molecular A-12, A-36, A-80, B-00, B-01, B-12, B-36, B-80, C-12, C-36, C-80, D-12, D-36, D-38, D-80, E-12, E-36, E-80, S1-01, S1-02, S1-16, S2-01, S2-02, S2-16, S3-01, S3-02**

Zawierający / containing: pochodne metakrylanu, dodatki zgodnie z deklaracją wnioskodawcy

Przeznaczony do / destined: uszczelniania połączeń metalowych elementów instalacji do przygotowywania, magazynowania i przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony do stosowania zawodowego, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych przed kontaktem z wyrobem i jego parami. Powierzchnie mające styczność z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, na których zastosowano wyrób, po wysezonowaniu i przed oddaniem do użytkowania należy obficie spłukać wodą. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu.

Wytwórca / producer:

CHESTER MOLECULAR Sp. z o.o.

05-092 Łomianki

ul. Krzywa 20 B

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

CHESTER MOLECULAR Sp. z o.o.

05-092 Łomianki

ul. Krzywa 20 B

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.06.01 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.06.01 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 1 czerwca 2020

The date of issue of the certificate: 1st June 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349